

› Smart-Meter-Rollout - Wo stehen wir aus Verbandsperspektive?

m2g Kundentag 2026

Rainer Stock

Berlin, 29.04.2026

Quelle: Adobe Stocks

Regulierung im Flux

› MsbG-Novellen

- Neustart Rollout (Mai 23)
- Neustart vom Neustart (Feb 25)
- Verbraucherschutz & Co. (Dez 25)

› Technische Richtlinien & Schutzprofile

- TR-03109-1, -5 und -6;
- TR-03116-3 sowie
- Schutzprofil BSI-CC-PP-0073

› Marktkommunikation

- LfW24h, AS4, § 20b EnWG, S4/Hana

› Sonstige Regulierung

- Energy Sharing, Batteriespeicher, Steuerungstests, etc.



Wichtige Kurskorrektur: Fokus Steuerung


- › **Steuerbarkeit aller EE-Anlagen ab 7kW**
- › **Steuerung wird Standardleistung**
 - Verantwortung zur Herstellung der Steuerbarkeit bei MSB
- › **Steuerung am Netzanschlusspunkt**
 - Anschlussnehmer als Vertragspartner (neu)
- › **Anpassung des Rolloutfahrplans**
 - 90% der installierten Leistung von Neuanlagen jeweils in 2-Jahres-Scheiben (ab 2030 bis 2032 auch Bestand)



©elektricity/stock.adobe.com

Wo stehen wir heute?

- › **Stand 31.12.2025: 23,3% (Ende 2024: 13,91%)**
- › **VKU-Mitgliedsunternehmen**
 - Ende 3. Quartal 25 ~ 220 unter 10%
 - Ende 4. Quartal 25 ~ 120 unter 10%
 - 22 von 77 angemahnten VNB sind VKU-MU
- › **Wir gehen davon aus, dass spätestens Ende des 1. Quartals 2026 die meisten fertig sein sollten**



Herausforderungen beim Rollout - Umfrage unter VKU-Mitgliedsunternehmen

› Regulatorisches Umfeld

- Rapide verändernde Rahmenbedingungen und fehlende Voraussetzungen (POGs)
- Hohe Komplexität, bürokratische Hürden

› IT-Systeme & Prozesse


- Umstellungen aufwändig
- Ende-zu-Ende-Prozess hochkomplex
- Nicht im Vakuum (S4/Hana, MaKo, etc.)
- Individuelle Passung (GWA-Wechsel sehr häufig)

› Dienstleister, Personal & Material

› Sonstige individuelle Herausforderungen

- Geschäftsführerwechsel, andere Großprojekte, etc.


Stand der Umsetzung der Einbauverpflichtung nach Größenklassen*
Einbauquote von Messlokationen der Messstellenbetreiber in Prozent



VNB-Roadmap 2045

Der Digitalisierungsindex der BNetzA ist ein zusammengesetzter Bewertungsmaßstab, der anhand mehrerer Indikatoren den Digitalisierungsgrad und die digitale Leistungsfähigkeit von Netzbetreibern misst und perspektivisch als Steuerungsgröße in der Regulierung dient

Ein Blitzlicht auf die Leistungserbringung



* Dauer für die Anschlussdauer von EE-Anlagen in der Niederspannung

22.04.2026 | Kooperationen von Verteilnetzbetreibern | VNB Roadmap 2045

4

MsbG-Novelle III & Beyond

› Nachschärfung statt Kurswechsel!

- 10-Punkte-Plan von Min. Reiche als Kick-Off
- Rollout rollt zum ersten Mal
- Tiefgreifende Reformen würden Rollout gefährden

› Was wir noch brauchen

- Übergangslösung Steuerung bis 28 (Frist 26 nicht umsetzbar)
- Harmonisierung der Regulierung (EnWG, EEG, MsbG, etc.)
- Bürokratieabbau und Vereinfachungen der Prozesse

› Womit wir zusätzlich rechnen (müssen)

- Ausweitung der Direktvermarktungspflicht
- Steuern ab 2 kW
- Neuregelung für Integration von Speichern (MiSpeL)
- MaBiS-Hub in der Marktkommunikation
- Sonstige Themen: Energy Sharing, Bidirektionales Laden, etc.



©Panuwat/stock.adobe.com

Rainer Stock

Stell. Abteilungsleiter Energiewirtschaft

Bereichsleiter Netzwirtschaft

Tel: +49 30 58580 - 190

stock@vku.de

Verband kommunaler Unternehmen e.V.

Invalidenstraße 91, 10115 Berlin

www.vku.de

Die Nutzungsrechte an dieser Präsentation liegen beim VKU oder bei weiteren Rechteinhabern. Eine Verwendung von Präsentationsinhalten ohne weitere Absprache ist unzulässig.

Bildnachweise:

© Michel Buchmann/stock.adobe.com